


**JELMAGYARAZAT:**

- X — X — Nyers hidegvíz vezeték (lógóírtott)
- tv — tv — Kézelt hidegvíz vezeték (lógóírtott)
- hv — hv — Ivóvíz vezeték aktív szemes szűrővel
- hv — hv — Locsolóvíz vezeték
- hv — hv — Melegvíz vezeték
- hv — hv — Cirkulációs vezeték
- hv — hv — Szennyvíz vezeték
- hv — hv — Szennyvíz vezeték szabadon szerelvé
- hv — hv — Csapadékvíz vezeték
- hv — hv — Cseppvíz vezeték
- hv — hv — Golyóscsap menetes csatlakozással NA 50-ig
- hv — hv — Strömox 4117 M típusú finomszabályozó ferdészelep
- hv — hv — Visszacsapó szelep menetes csatlakozással NA 50-ig
- hv — hv — Töltő / ürítő csap
- hv — hv — Tisztító idom
- hv — hv — Szigetelőgaléria fali átvezetés
- hv — hv — Padlószervezeten keresztüli felállítás homokgyúpon haladó, szerkezet alatti csatorna alapvezetékrel betonozás előtt kiszaluzva, 300x300 mm méretben kirekesztve.

Homokgyú kioldható alapcsatorna részére felüljárásban, padlószervezettel alatti 30 cm vastag.

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Létesítendő vízhozózat anyaga félkemény vörösrézcső, lógóforrasztott idomokkal, dugvezetékek esetén 4 mm vlg. polioilom párazáró szigeteléssel; egyébként 13 mm vlg SH/Armolux szigeteléssel ellátva.
- Létesítendő szenny- és csapadékvízgyűjtő hálózat anyaga GÉBERIT PE műanyag cső elektrohegesztett kötésekkel, elővezetékek esetén okuszikálóg szigetelt PE-Sientl műanyag cső, elektrohegesztett kötésekkel.
- Épületen kívüli csatornahálózat anyaga KG-PVC műanyag lefolyócső tokos, gumigyűrűs kötésekkel.
- Az ivóvízvezeteli csapadékat megátlalító hidegvíz szakaszok dítmegadás elkerülése céljából külön falhoronnyon vezetendők. A falhorony meleg vezetékkel szűkegés minimális távolsága 25 cm.
- Vizes berendezések csatlakozási mérete általában 15x1 Cu, kivéve a mosogatók, zuhanyzók, kádak és falikádok, ahol 18x1 Cu.



Ezen terv az 1969. évi III. tv. 51. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.			
Szerző (tervező):		Módosítás:	
<b>P I N T É R É P Ü L E T G É P É S Z E T</b>			
<b>TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYENI CÉG</b>			
1112 Budapest, Érdi út 8/b. Tel./Fax.: 319-6360			
Szerző (tervező):		Módosítás:	
<b>BUDAPESI, III. MÁRMAROS KÖZ 2. HRSZ.: 16356/11</b>			
<b>SUNNY BHASIN ÉS CSALÁDJA</b>			
Szerző (tervező):		Módosítás:	
<b>SUNNY BHASIN ÉS CSALÁDJA</b>			
Szerző (tervező):		Módosítás:	
<b>VIZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS</b>			
<b>FÖLDSZINTI ALAPRAJZ</b>			
Szerző (tervező):		Módosítás:	
Pinter Zoltán okl. gépészmérnök GT 01-4200		M=1:50 KIVITELI	
Szerkesztő, rajzoló:		Rajzszám:	
		2009.07.	
		<b>GV-3</b>	